様式 (14)

土の含水比試験（JIS A 1203）

工事名

試料採取地名　　試料採取月日

請負者

測定者　　印

$$\frac{\text{WW（湿潤土＋容器の重量}-\text{DW（乾燥土＋容器の重量）}}{\text{DW（乾燥土＋容器の重量）}-\text{TW（容器の重量）}}\times 100$$

$$=\frac{\text{Ww(試料中の水の重量)}}{\text{Ws(乾燥土の重量)}}\times 100=\text{含水比}\%$$

WW測定日時及び測点番号	含水比の測定	WW測定日時及び測点番号	含水比の測定	含水比 %

試料番号 深さ	含水比測定			
No. 1 11.5m ～11.5	Wa40.38 No. Wb31.5 Wb31.5 Wc13.93 Ww8.88 Ws17.57 w＝50.5%	Wa40.95 No. Wb32.6 Wb32.6 Wc13.69 Ww9.35 Ws17.52 w＝49.4%	Wa44.25 No. Wb34.28 Wb34.38 Wc14.02 Ww10.37 Ws20.36 w＝49.4%	w＝50.3%
No. m ～ m	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	w＝ %
No. m ～ m	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	w＝ %
No. m ～ m	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	w＝ %
No. m ～ m	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	w＝ %
No. m ～ m	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	Wa No. Wb Wb Wc Ww Ws w＝ %	w＝ %

含水比　$w=\frac{Wa-Wb}{Wb-Wc}\times 100\%$

$=\frac{Ww}{Ws}\times 100\%$

Wa＝容器の重量＋湿潤土．g　Ww：試料中の水の重量．g

Wb＝容器の重量＋乾燥土．g　Ws：乾燥土の重量．g

Wc＝容器の重量．g