



熊本県 建築物環境配慮制度  
熊本県独自の評価ツール：評価結果

v2022.0701


■ 建物概要			
建物名称	株式会社荏原製作所 熊本事業所 K3棟新築工事	建物用途	工場
建設地	熊本県玉名郡南関町肥猪4000-1,4026,4027,4028(計4筆)	工事種別	新築
用途地域等	都市計画外(準都市計画外)	階数	地上4階、地下0階
省エネ:地域区分	6地域	構造	S造
竣工時期	2024年9月 予定	評価の実施日	2023年8月29日
敷地面積	142,671 m <sup>2</sup>	作成者	山田
建築面積	7,754 m <sup>2</sup>	確認日	2023年8月28日
延床面積	20,125 m <sup>2</sup>	確認者	山田

■ 外観	■ 評価グラフ	評価ランク
		A

● 外皮の熱性能 ⇒BPI (BPI<sub>m</sub>) など

	設計値／基準値
建築物全体	0.70
結果	

● 一次エネルギー消費量関連 ⇒BEI (BEI<sub>m</sub>)

	設計値／基準値
(1)非住宅	0.67
(2)住宅	-
(3)建築物全体	-
結果	

◎ 低炭素化に資する措置 ⇒2項目以上を達成

- ◎ ①: 節水に資する機器を設置
- ②: 雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備を設置
- ③: HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)又はBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を設置
- ④: 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置
- ◎ ⑤: 一定のヒートアイランド対策
- ⑥: 住宅の劣化の軽減に資する措置
- ⑦: 木造住宅若しくは、木造建築物
- ⑧: 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分

## ◎ 低炭素化に資する措置

印刷:モノクロ  
設定済み

- ・適宜、箇条書き等で記入してください。
- ・キーボード操作:改行の際は【Alt】キー&【Enter】キーで次の行に進みます。

選択的項目	【該当】	計画上の配慮事項
①:節水に資する機器	⇒⇒	擬音装置付きを採用。
②:雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備		
③:HEMS 又は BEMS		
④:太陽光等による発電設備及びそれと連系した蓄電池		
⑤:一定のヒートアイランド対策	⇒⇒	LED照明設備を導入。
⑥:住宅の劣化の軽減		
⑦:木造住宅若しくは、木造建築物		
⑧:高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用		
その他		