

県内各監視地点（水源）におけるPFOS及びPFOA検査結果

水道水源名 (監視地点)	原水種別	水道事業者名	検査結果 (ng/L)
氷川ダム	表流水	八代生活環境事務組合	5未満
宇城市上水道 (第3水源)	地下水	宇城市	9
球磨川	表流水	上天草・宇城水道企業団	5未満
亀川ダム	表流水	天草市	5未満
ヤイラギダム	表流水		5未満
天草市上水道 (佐伊津水源)	地下水		5未満
玉名市上水道 (溝上水源)	地下水	玉名市	5未満
山鹿市上水道 (三玉水源)	地下水	山鹿市	5未満
大津菊陽水道企業団 (立野水源)	地下水	大津菊陽水道企業団	5未満
阿蘇市上水道 (第1水源)	地下水	阿蘇市	5未満
八代市上水道 (第1水源)	地下水	八代市	5未満
水俣市上水道 (第1水源)	地下水	水俣市	5未満

上記以外の以下の監視地点については、水源を管理している水道事業者において実施済み。

人吉市上水道 (第1水源)	地下水	人吉市	1未満
菊池川	表流水	荒尾市	11
ありあけ浄水場出口			5
給水末端			5未満

※荒尾市においては、年4回の検査を行っています。（最大値を記載）