

外 部 仕 上 表		構造仕様	
屋 根	アスファルトルーフィング22kg下地 住宅屋根用化粧スレート葺 (NM-2093)	土 台	桧 120×120
軒 天	繊維混入ケイ酸カルシウム板張 厚11mm (MN-6579)	横架材	杉 120×120～240
外 壁	窯業系サイディング張 厚18mm (PC030BE-9201)、プラスターボード厚9.5mm裏張	通し柱	杉 120×120
基 礎	鉄筋コンクリート造ベタ基礎	出・入角柱	杉 120×120
開口部	アルミ枠、Low-E複層ガラスA12 (日射取得型)	管 柱	杉 120×120
玄関戸	金属製フラッシュ構造戸 シングルドア極間 地なし、ブッシュブルドアハンドル/ダブルロックチェッカー他標準金具一式	構造金物	ホールダウン金物・Zマーク金物同等
勝手口戸	金属製フラッシュ構造戸 片開き 二重複層ガラス 納戸他金具一式	断熱材	外周壁・高性能グラスウール14K 厚95
雨 樋	軒樋・塩ビ製品120角 縦樋・塩ビ製品φ50		屋根・高性能グラスウール14K 厚95+厚95
雨 戸	雨戸付アルミサッシ/6ヶ所 雨戸・防火戸認定仕様パネル		基礎断熱・押出法ポリエチレンフォーム3種bA 厚50
ベランダ	床・T1構造用合板厚12mm 二重張り下地		1階床組・柱・間柱 (化粧材は除く) 防腐・防蟻処理～GL+1m迄 土壌処理
ポーチ	300角タイル貼り		
破風・鼻隠し	ケイ酸カルシウム板サイディング張り厚12mm		
	※仕上げ材：22条区域や準防火地域に建築する木造住宅等の場合は、 屋根、また、延焼の恐れのある部分の外壁等の仕上げ材は、不燃材や、 防火構造とする必要がある。この場合は、仕上げ材の認定番号等を記入 すること。(法22条、62条、63条、64条) また、配置図には、延焼ラインを記入すること。	備 考	
		玄関収納	W=1,200 天袋付き

内部仕上表 1												
階	室 名	床		巾 木	壁		天 井		廻り縁	備 考	室 名	
		下 地	材 料 仕 上	材 料 仕 上 高 さ	下 地	材 料 仕 上	下 地	材 料 仕 上				
1階	玄 関	300角磁器タイル		300角磁器タイル	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り		樞：集成フロア同色		
	ホール・廊下	構造用合板24mm	フローリング15mm貼	木製巾木	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り		火気使用室の仕上げ材料種別や大匠認定番号を記入。 内装の認定書の添付は不要とする。		
	食堂・居間	構造用合板24mm	フローリング15mm貼	木製巾木	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り				
	キッチン	構造用合板24mm	フローリング15mm貼	木製巾木	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り			床下収納庫 流し前：キッチンパネル張り	
	和室6帖 (大壁仕様)	構造用合板24mm	スタイロ畳55mm	畳寄せ	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り	木製	内障子		
	床の間	構造用合板24mm	銘木貼地板	雑巾摺り	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り	木製	内障子		
	浴 室	構造用合板24mm	システムバス	システムバス	プラスターボード9.5mm	システムバス	プラスターボード9.5mm	システムバス		換気扇		
	洗面・脱衣室	構造用合板24mm	塩化ビニル製床材	木製巾木	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り				
	トイレ	構造用合板24mm	塩化ビニル製床材	木製巾木		ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り		換気扇 (24h)		
2階												
	ホール・廊下	構造用合板24mm	フローリング15mm張	木製巾木 遮音マット4mm施工	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り				
	主寝室10帖	構造用合板24mm	フローリング15mm張	木製巾木 遮音マット4mm施工	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り		ロフト (OH1400以下) 可動ハシゴ付		
	洋室①6帖	構造用合板24mm	フローリング15mm張	木製巾木 遮音マット4mm施工	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り				
	洋室②8帖	構造用合板24mm	フローリング15mm張	木製巾木 遮音マット4mm施工	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り				
	トイレ	構造用合板24mm	塩化ビニル製床材	木製巾木 遮音マット4mm施工	プラスターボード12.5mm	ビニールクロス貼り	プラスターボード9.5mm	ビニールクロス貼り		換気扇 (24h)		
								※ 使用建築材料 建築仕上げ材料については、全て 「F☆☆☆☆」 とする ※ 天井裏等の措置 天井裏、小屋裏、床下、壁、及び換気経路でない収納に使用する建築材料は、全て 「F☆☆☆☆」 とする				

工 事 名		一級建築士事務所 ○○センター建築設計事務所 一級建築士事務所 ○○○知事登録 第○○○○号 一級建築士 ○○○○大臣登録 第○○○○号 建 築 次 郎		図 面 名		図 面 N O 0-2
熊 本 太 郎 邸 新 築 工 事				仕 様 表 1		
備 考						
-----		熊本市中央区水前寺 6 丁目 3 2 番 1 号		T E L 0 9 6 - 0 0 0 - 0 0 0 0 F A X 0 9 6 - 0 0 0 - 0 0 0 0		
				縮 尺		