

No.	質問の種類	質問項目	質問事項	県からの回答
27	添付資料の内容	管理業務仕様書P6第9	定期券は満車の際は入庫できない定期券の認識で間違いないか	全日定期分については、車室を確保しており、満車の時も利用できます。
28	添付資料の内容	管理業務仕様書P6第9	常駐の人員に加えて、増員の実績があれば詳細を教えてください。	大きなイベントとして熊本城マラソンがあります。例年数日前から協力をさせていただいていますが、増員実績まではないようです。
29	添付資料の内容	管理業務仕様書P6第9	地域振興のイベントの他に、増員した実績があれば詳細教えてください。	災害等であれば、BCPに則って、人員配置をすることになります。その他必要性等を考慮して指定管理者が判断することになります。
30	添付資料の内容	管理業務仕様書等04 R7 指定終了後の復元計画	現指定管理者が設置したまねき灯および感知器を撤去した後は元々設置していた感知器に復旧する認識でよいか。	まねき灯は現指定管理者が設置したのですが、満空のセンサーは県の方で設置しています。
31	添付資料の内容	管理業務仕様書等04 R7 指定終了後の復元計画	現指定管理者から引き継ぐ際、現指定管理者にて撤去する看板、サイン類を教えてください。	壁面看板、袖看板、国道側壁面看板、南側壁面看板、入口看板が撤去対象です。
32	添付資料の内容	添付資料10のP3 3. 消防 設備について	消防設備に記載されている泡消火設備について、薬剤はPFOS含有ありか。	含まれていません。
33	添付資料の内容	添付資料10のP3 3. 消防 設備について	消防設備 消火器の製造年を教えてください。	消火設備 は法令等により計画的に更新等を行っています。個々消火器については引継ぎの等の際、確認をしてください。
34	添付資料の内容	添付資料10のP4 5. エレ ベータ設備について	エレベータ設備で現在契約している保守契約はフルメンテナンス契約、POGメンテナンス契約のどちらなのか。	契約については指定管理者が年間計画に従い、必要と思われる契約を交わしてください。当然、施設の機能維持と安全性の確保が求められます。
35	添付資料の内容	添付資料16駐車台数実績 (R3～R7)駐車場の売上	県営有料駐車場 駐車台数実績(令和3年度～令和7年度)について、月ごとの売上をご教示ください。	現指定管理者の運営に係る事項であり、開示は控えます。
36	添付資料の内容	添付資料駐車場設備の法 定点検について	駐車場設備の法定点検の実績を教えてください。	各種設備については、法令を遵守して点検を行ってください。実績については引継ぎ時に確認をしてください。
37	添付資料の内容	添付資料主要設備一覧	一覧にある非常用発電機、シャッター、ITV等の設備の点検に関して詳細な仕様(点検の頻度など)はあるか	関係法令に定められた設備については、法令に従い点検等は実施しています。それ以外の設備は、応募者の判断に委ねます。
38	添付資料の内容	報告書類について	月次で報告が必要な書類や関連書類はありますか。また、現指定管理者が報告している書類にはどのようなものがありますでしょうか。	全体計画、年度計画、年度事業報告、月次業務報告、諸規則及び非常時体制、事故・故障・破損等報告書等協定書に基づく報告書類、その他県が必要とする報告書
39	その他	指定管理者事業計画書	複数の法人等でグループを構成して申請する場合、留意事項⑥に記載されている「構成員の出資比率について、すべての構成員が均等割りの10分の6以上～」と記載がありますが、出資比率とは、何を指しますでしょうか。可能であれば、どのような場合が10分の6以上の出資比率に該当するか、例を用いてご教授いただきたいです。	・出資比率とは:5年間の指定管理業務を遂行するために構成員が支出する費用の割合のことです。 ・出資比率の例示:すべての構成員(例:代表団体A、構成員B、構成員C、構成員D、構成員F) 出資100に対して均等割り(100／5者)が20になり、これの6／10で12以上となります。 (例:A40,B20,C16,D12,F12)
40	その他	駐車場の定期利用につい て	6階に定期利用区画と駐車区画に掲示していた。6階限定定期などの運用があるのか教えてください。	定期には、全日定期と夜間定期があります。全日定期分については、6階に定期用区画を確保しています。
41	その他	駐車場運用について	先日駐車場利用をした際に、場内に空き車室はあるが表示が満車になっており、駐車場係員がカラーコーンで入口を封鎖していたが、何か特別な運用方法を行っているのでしょうか	その時の正確な状況がわかりませんが、おそらく満車表示で場内に空き車室があるのは、定期の車室を確保しているケースかと思われます。