【熊本北部浄化センター】 放流水　分析結果一覧

令和8年度（2026年度）

	項　目	排水基準値	単位	４月		５月		６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	平均値	最大値	最小値
				4/2	4/16	5/14	5/28													
健康項目	1 カドミウム	0.03	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
	2 シアン	1	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
	3 有機りん	1	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
	4 鉛	0.1	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
	5 六価クロム	0.2	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
	6 ヒ素	0.1	mg/l	<0.001	0.001	<0.001	<0.001											0.001	0.001	<0.001
	7 総水銀	0.005	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
	8 アルキル水銀	不検出	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
	9 ＰＣＢ	0.003	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
	10 ジクロロメタン	0.2	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
	11 四塩化炭素	0.02	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
	12 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004
	13 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
	14 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
	15 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
	16 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006
	17 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
	18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
	19 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
	20 チウラム	0.06	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006
	21 シマジン	0.03	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
	22 チオベンカルブ	0.2	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
	23 ベンゼン	0.1	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
	24 セレン	0.1	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
	25 ホウ素	10	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1											0.1	0.1	0.1
	26 フッ素	8	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.7											0.6	0.7	0.5
	27 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
	28 NH4-N、NO2-N、NO3-N	100	mg/l	8.2	5.6	4.8	7.9											6.6	8.2	4.8
生活環境項目	1 ｐＨ	5.8～8.6	－	6.9	6.8	6.8	6.8											6.8	6.9	6.8
	2 ＢＯＤ	20	mg/l	3.8	3.9	4.1	3.9											3.9	4.1	3.8
	3 ＣＯＤ	20	mg/l	5.8	6.3	6.4	6.3											6.2	6.4	5.8
	4 ＳＳ	70	mg/l	<1	1	<1	<1											1	1	<1
	5 大腸菌数	800	CFU/ml	0	0	0	0											0	0	0
	6 Ｔ－Ｎ	120	mg/l	14	12	13	15											14	15	12
	7 Ｔ－Ｐ	16	mg/l	1.4	2.0	2.0	1.9											1.8	2.0	1.4
	8 鉱油類	5	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
	9 動植物油脂類	30	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
	10 フェノール類	5	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
	11 銅	3	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
	12 亜鉛	2	mg/l	0.03	0.03	0.03	0.02											0.03	0.03	0.02
	13 溶解性鉄	10	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
	14 溶解性マンガン	10	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
	15 全クロム	2	mg/l	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04											<0.04	<0.04	<0.04
その他	1 PFOS及びPFOA	－	ng/L	－	－	19	－											19	19	19
	2 PFHxS	－	ng/L	－	－	<2	－											<2	<2	<2

注：排水基準値は水質汚濁防止法に基づく排水基準値

注：PFOS及びPFOAとPFHxSに排水基準は設定されていない。また、PFOS及びPFOAの指針値50ng/Lは公共用水域及び地下水に対し設定されており、浄化センター放流水は適用対象ではない。

注：分析を実施していない場合は結果を「－」としている