

【球磨川上流浄化センター】放流水 分析結果一覧

| 令和8年度（2026年度） |                      |         |        |         |         |         |         |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|---------------|----------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-------|--|
| 項 目           |                      | 排水基準値   | 単位     | 4 月     |         |         |         | 6 月 |  | 7 月 |  | 8 月 |  | 9 月 |  | 1 0 月 |  |
|               |                      |         |        | 4/1     | 4/15    | 5/13    | 5/20    |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
| 健             | 1 カドミウム              | 0.03    | mg/l   | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 2 シアン                | 1       | mg/l   | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 3 有機りん               | 1       | mg/l   | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 4 鉛                  | 0.1     | mg/l   | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 5 六価クロム              | 0.2     | mg/l   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 6 ヒ素                 | 0.1     | mg/l   | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 7 総水銀                | 0.005   | mg/l   | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 8 アルキル水銀             | 不検出     | mg/l   | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 9 P C B              | 0.003   | mg/l   | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 10 ジクロロメタン           | 0.2     | mg/l   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 11 四塩化炭素             | 0.02    | mg/l   | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
| 康             | 12 1,2-ジクロロエタン       | 0.04    | mg/l   | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 13 1,1-ジクロロエチレン      | 1       | mg/l   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 14 シス-1,2-ジクロロエチレン   | 0.4     | mg/l   | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 15 1,1,1-トリクロロエタン    | 3       | mg/l   | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 16 1,1,2-トリクロロエタン    | 0.06    | mg/l   | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 17 トリクロロエチレン         | 0.1     | mg/l   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 18 テトラクロロエチレン        | 0.1     | mg/l   | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 19 1,3-ジクロロプロペン      | 0.02    | mg/l   | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 20 チウラム              | 0.06    | mg/l   | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 21 シマジン              | 0.03    | mg/l   | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
| 項             | 22 チオベンカルブ           | 0.2     | mg/l   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 23 ベンゼン              | 0.1     | mg/l   | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 24 セレン               | 0.1     | mg/l   | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 25 ホウ素               | 10      | mg/l   | 0.1     | <0.1    | 0.1     | 0.1     |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 26 フッ素               | 8       | mg/l   | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 27 1,4-ジクロロベンゼン      | 0.5     | mg/l   | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 28 NH4-N、NO2-N、NO3-N | 100     | mg/l   | 0.9     | 1.3     | 0.4     | 1.1     |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
| 目             | 1 p H                | 5.8～8.6 | -      | 7.6     | 7.4     | 7.0     | 7.1     |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 2 B O D              | 20      | mg/l   | 1.0     | 0.9     | 0.7     | 0.5     |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 3 C O D              | 20      | mg/l   | 4.6     | 4.8     | 4.8     | 5.2     |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 4 S S                | 70      | mg/l   | 1       | <1      | <1      | <1      |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 5 大腸菌数               | 800     | CFU/ml | 0       | 0       | 0       | 0       |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 6 T-N                | 120     | mg/l   | 1.5     | 1.6     | 2.2     | 2.8     |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 7 T-P                | 16      | mg/l   | 0.9     | 1.2     | 1.2     | 1.3     |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 8 鉱油類                | 5       | mg/l   | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 9 動植物油脂類             | 30      | mg/l   | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 10 フェノール類            | 5       | mg/l   | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 11 銅                 | 3       | mg/l   | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
| 境             | 12 亜鉛                | 2       | mg/l   | 0.03    | 0.03    | 0.03    | 0.04    |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 13 溶解性鉄              | 10      | mg/l   | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 14 溶解性マンガン           | 10      | mg/l   | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 15 全クロム              | 2       | mg/l   | <0.04   | <0.04   | <0.04   | <0.04   |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |
|               | 1 PFOS及びPFOA         | -       | ng/L   | -       | -       | <4      | -       |     |  |     |  |     |  |     |  |       |  |

注：排水基準値は水質汚濁防止法に基づく排水基準値

注：PFOS及びPFOAとPFHxSに排水基準は設定されていない。また、PFOS及びPFOAの指針値50ng/Lは公共用水域及び地下水に対し設定されており、浄化センター放流水は適用対象ではない。

注：分析を実施していない場合は結果を「-」としている