

議会棟地下文書倉庫 A書庫

- 被害状況
移動棚が下部レールから外れてしまっている。



議会棟地下文書倉庫 B書庫

- 被害状況
 - 1～7番
文書棚の全部又は一部が倒壊している。
 - 8、9番
文書棚と壁を固定していた、ボルトが外れ傾いている。

2



1

3



4



5



議会棟地下文書倉庫 B書庫

6



7



8



9



議会棟地下文書倉庫 C書庫

- 被害状況
右側の移動棚が下部レールから外れており、動かすことができなくなっている。

