

## 8 安全点検簿

学校保健安全法において、学校の施設及び設備の安全点検を計画的に実施することが定められています。

安全点検簿の作成・活用により、教職員全員による組織的、計画的かつ継続的な安全点検を行い、日常及び臨時の安全点検の質を確保すること、状況把握等の共通理解及び必要な改善措置等を迅速に行うことが大切です。

### (1) 学校保健安全法施行規則（表中「規則」）に基づく安全点検簿作成の考え方

安全点検の種類	時期・方法等	対 象	法的根拠等
定期の安全点検	毎学期1回以上 計画的に、また教職員 全員が組織的に実施	児童生徒が使用する施 設・設備及び防火、防 災、防犯に関する設備 などについて	毎学期1回以上、幼児、 児童、生徒又は学生が通 常使用する施設及び設備 の異常の有無について継 続的に行わなければならない（規則28条第1項）
	毎月1回 計画的に、また教職員 全員が組織的に実施	児童生徒等が多く使用 すると思われる校地、 運動場、教室、特別教 室、廊下、昇降口、ベ ランダ、階段、便所、 手洗い場、給食室、図 書室、屋上など	明確な規定はないが、各 学校の実情に応じて、上 記（規則28条第1項） に準じて行われる例が多 い
臨時の安全点検	必要があるとき ・運動会や体育祭、学芸 会や文化祭、展覧会な どの学校行事の前後 ・暴風雨、地震、近隣で の火災などの災害時 ・近隣で危害のおそれの ある犯罪（侵入や放火 など）の発生時など	必要に応じて点検項目 を設定	必要があるときは、臨時 に、安全点検を行う （規則28条第2項）
日常の安全点検	毎授業日毎	児童生徒等が最も多く 活動を行うと思われる 個所について	設備等について日常的な 点検を行い、環境の安全 の確保を図らなければなら ない（規則29条）

（参考）「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（H31.3 文部科学省）

(2) 安全点検簿の作成例 (山都町立矢部小学校の例)

場所	〇年〇組教室		点検者氏名・印	点検項目		点検方法		備考 (異常の詳細記入)
	No.	点検項目		目視	動作	目打音	角荷	
1	窓・窓ガラス・出入り口の鍵は外れやすかったり、損傷していたりしないか。							○異常なし △異常あり (軽度) ×異常あり (修理・交換)
2	窓や出入り口の鍵はまじりまじりではないか。							定期点検 1/2/3 / 臨時点検 /
3	カーテン (簾幕・レール等) ・ペランダ・バルコニーに損傷はないか。							定期点検 4/5/6/7/8/9/10/11 / 臨時点検 /
4	教室備品 (オルガン・戸棚・清掃用具入れ等) に損傷はないか。							定期点検 / 臨時点検 /
5	教室備品 (オルガン・戸棚・清掃用具入れ) に転倒防止がされているか。							定期点検 / 臨時点検 /
6	電子黒板などの電気製品の故障、プラグやコードの損傷はないか。							定期点検 / 臨時点検 /
7	照明器具やスイッチ、コンセントの差し込み、コードに接触不良や損傷はないか。							定期点検 / 臨時点検 /
8	黒板・室内の照度は適切か。(照度計による計測: 昼・夜間)							定期点検 / 臨時点検 /
9	黒板や黒板クリナー等に破損や故障はないか。							定期点検 / 臨時点検 /
10	床面に浮き、摩耗、破損、ゆがみがあったり、釘や、ささくれが出たりしていないか。							定期点検 / 臨時点検 /
11	固定式スクリーンはしっかりと固定され、作動するか。							定期点検 / 臨時点検 /
12	掲示の画紙等はしっかりととめられ、フックなどの金具類が身体に触れて危険はないか。							定期点検 / 臨時点検 /
13	机・椅子、教卓・教壇にささくれがあったり、ネジの緩みや釘などが出ているか。							定期点検 / 臨時点検 /
14	配膳台は損傷していないか。							定期点検 / 臨時点検 /
15	暖房器具の破損や不具合はないか。							定期点検 / 臨時点検 /
16	暖房器具の周りに障害物や燃えやすい物はないか。							定期点検 / 臨時点検 /
17	暖房器具の使用規程等が守られ、守られているか。							定期点検 / 臨時点検 /
18	個人ロッカーは適切に使用されているか。(破損・中の清掃など)							定期点検 / 臨時点検 /
19	ゴミ箱等が破損したり、悪臭を発生していないか。							定期点検 / 臨時点検 /
20	鏡は固定され、亀裂・破損はないか。							定期点検 / 臨時点検 /
21	洗面台は清潔で、つまったりや悪臭を出していないか。							定期点検 / 臨時点検 /
22	管理責任者は明確に表示されているか。							定期点検 / 臨時点検 /
23	内壁に剥離や亀裂があったり、天井に蜘蛛やシミ、雨漏りがあったりしないか。							定期点検 / 臨時点検 /
24	放送設備は、常に正常に機能しているか。							定期点検 / 臨時点検 /
※ 連絡事項(その他の点検箇所等)								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>多項目にわたる安全確認が設定されています。</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>担当者との連絡事項が設定されています。</p> </div> </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>点検場所や設置物に即して多様な点検方法が設定されています。</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>定期的及び臨時に点検の記述をすることが出来ます。</p> </div> </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>【留意点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 継続的な点検及び改善措置を一覧にして視覚的に見やすく作成されています。</li> <li>○ 季節等によって使用方法が変更するプール設備等は、時期による点検項目及び方法等を変更するなどの留意が必要です。</li> <li>○ 校外における通学路等の安全点検には、地域ボランティア等の活用も有効です。</li> </ul> </div> <div style="width: 45%;"> <p>具体的な状況と改善措置について記述し、共通理解を図ることが出来ます。</p> </div> </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>担当者 担当者 保健主事 事務 教頭 校長</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>複数・組織的な視点から安全確認が行われています。</p> </div> </div>								