

ご 質 問 へ の 回 答

令和 7 年（2025 年）7 月 15 日

	資料名	質問項目	質問内容	回答
1	様式 5 別紙 No. 7	外寸の規格・ サイズ	JIS 規格（建築確認取得可能）の軽量仕様の 20ft: W: 2,438×L: 6,058×H: 2,591 を躯体として使用可能でしょうか？	外寸については、仕様内の寸法に収まっているため問題ございません。 運搬方法等含むご提案は、関係法令を遵守いただきますようお願いいたします。 なお、コンテナの材質等は指定しておりませんが、仕様書に記載のコンテナの耐環境性能は、ご確認をお願いします。
2	同 No. 24	清水（・余剰） タンク	清水タンク上水用、余剰タンクは過剰中水用ですか？また、それぞれ 1,000L の容量ですか？	仕様書に記載のとおり、上水道のない環境下でも使用できるよう、清水（浄化・再生利用する前の水。水道水等）を 1,000L 入れることのできるタンクが必要という趣旨です。
3	同上	同上	余剰タンクは、自己処理型トイレの中水が過剰になった場合に貯留するタンクのことですか？地下浸透処置は可能でしょうか？	余剰タンクとは、清水タンク 1 つで 1,000L の確保が困難な場合に、別途、清水を貯めることや 1,000L 以上の清水を確保できるタンクのことを想定しており、過剰中水の場合に貯留するためのタンクという趣旨ではありません。 なお、地下浸透処置については、浄化槽法等の関係法令や設置市町村の条例等に適合するかご確認をお願いいたします。
4	様式 5 別紙 No. 29	外観	個室が 2 室の場合、一般用が男子用、UD が多目的兼女子用となるのですか？	ご質問の点、決まりはございません。 災害時にトイレ不足になりやすいことなどを配慮し、2 室をそれぞれ「女性用」と「多目的兼男性用（UD）」とすることも差し支えありません。 トイレ個室の内寸等を考慮し、企画提案いただけますと幸いです。 なお、契約時には、企画提案の内容を踏まえて当方の意向に沿った仕様とするようお願いする可能性がございます。
5	同 No. 30	手洗器	上水タンク供給時のみの使用ですか？未供給時の代替手洗器も必要ですか？	手洗器については、清水タンク供給又は上水道接続時の使用を想定しています。 想定する手洗器以外に、水が未供給時の代替手洗器を求めるものではありませんが、追加提案等ございましたら企画提案書にご記載ください。

6	同 No. 33	余剰タンク	余剰タンクは、コンテナ外置きで可能ですか？	余剰タンクは、コンテナ外置きも可能です。 なお、発災時等にも余剰タンクをトイレコンテナ本体と運搬することが可能か、可能な場合の運搬方法はどのようなものかお尋ねする可能性がありますので、事前にご確認をお願いいたします。
7	R7 業務委託 仕様書	基礎工事の有無	国立公園内のアスファルト舗装とありますが、見積に基礎工事は必要でしょうか？	駐車場部分にかかるアスファルト舗装とは土地の現状ですが、仕様書にありすとおりのトイレコンテナが倒れないよう仮固定をする必要があるため、見積書に水平とするための四隅の高さ調整等に必要な経費も含めていただきますようお願いいたします。 一方で、アスファルトを敷きなおす等の土地の造成は想定していないため、対象外経費となります。 あくまですぐに運搬できるよう、仮止めでの設置を想定しています。具体的な設置方法については、企画提案の内容を踏まえて契約時に協議します。