

「初期投資ゼロモデル」による県有施設への再生可能エネルギー導入事業
プロポーザルに関する質問への回答

	質問	回答	掲載日
1	<p><該当箇所> その他（現地説明会后追加資料について） <内容> ・提供された建築図面では、屋根仕様が嵌合式折板となっておりますが、図面上に記載されている山高と働き幅の寸法では、取り扱いのある屋根材メーカーや型式が確認できず、対応する取付金具の選定ができない状況です。なお、仕様が確定した場合でも、嵌合折板は固定箇所の屋根に着脱式のキャップで屋根を挟み込むような構造となっている可能性があり、このような場合は十分な強度が見込めず、設置が難しい場合がございます。提案時は概算の割付とし、事業者選定後に再度現地調査を行った結果で、設置可否を判断させていただくことは可能でしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ ご質問の後、別途追加資料として屋根材関係資料を各事業者へ送付しています。機械計量棟(実験棟1)は施工マニュアル。材料加工棟(実験棟2)はメーカー名、商品名をお知らせしています。以上の情報を基に取付けできるか検討の上、提案ください。 ・ この件に関して、事業者選定後の再調査で、設置の可否を判断するのは不可とします。 	3/17
2			/
3			/